



Brandweer Flevoland
 Postbus 10334, 1301 AH Almere
 Bezoekadres:
 Gordiaandreef 101, 8233 AB Lelystad

Gemeente Lelystad
 t.a.v. [REDACTED]
 Stadhuisplein 2
 8200 AB LELYSTAD

Uw kenmerk : OLO-4854441
 Ons kenmerk : VRF/Brandweer-20.042b
 Inlichtingen bij : L.J.C. Harte
 Lelystad : 20 maart 2020

Betreft : Brandveiligheidsadvies Tijdelijke bouw Zuiderwagenplein,
 opvanglocatie Leger des Heils

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning OLO-4854441 kan ik inzake de brandveiligheid het volgende mededelen.

De aanvraag is representatief getoetst aan de brandveiligheidsaspecten van het nieuwbouw niveau en dan gebaseerd op het niveau voor tijdelijke bouw zoals bedoeld in het Bouwbesluit 2012. Hierbij is de volgende gebruiksfunctie logiesfunctie inclusief subgebruiksfunctie kantoorfunctie gehanteerd. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de volgende documenten.

Tekeningen:

Bladnummer	Omschrijving	Datum
LdH-SF01	tijdelijke huisvesting	17-03-2020

Conclusie:

De aanvraag voldoet met inachtneming van de hieronder omschreven punten.

De brandweer ontvangt graag de PVE van de BMI en OAI ter beoordeling.

Voorschrift: Artikel 6.20, lid 1, 2, 6

Opmerking: De gebruiksfunctie Zuiderwagenplein heeft, op grond van het feit dat de gebruiksooppervlakte van de gebruiksfunctie groter is dan 250 m², een brandmeldinstallatie. De omvang van de bewaking van de BMI moet worden uitgevoerd als *volledige bewaking*. De BMI heeft een geldig inspectiecertificaat, als bedoeld in NEN2535.

Voorschrift: Artikel 6.23 lid 1, 4, 6

Opmerking: De gebruiksfunctie Zuiderwagenplein heeft een ontruimingsalarminstallatie, die voldoet aan een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen. De OAI heeft een geldig inspectiecertificaat, als bedoeld in NEN2575 en een ontruimingsplan. De aanwezigheid van een OAI is niet opgenomen in


Van belang is dat dit object samen met de brandweer tussentijds en bij oplevering wordt gecontroleerd op de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen.

BRANDWEER



Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de behandelend Adviseur Brandveiligheid van de afdeling Risicobeheersing Brandweer Flevoland.

Met vriendelijke groet,



Specialist Brandpreventie