

Buko Huisvesting

Tav [REDACTED]

Per email [REDACTED]

Kenmerk: 020/B004

Betreft : Ventilatie woon/slaapkamers, Leger Des Heils gebouw Lelystad

Geachte [REDACTED]

Heemskerk, 22 januari 2020

In navolging van onze aanbieding van 22 januari jl hierbij de technische uitleg over de ventilatie

Ventilatie woon/slaapkamers:

De huidige eisen voor ventilatie van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte met woonfunctie zijn minimale luchtverversing (in dit geval voor een woon/slaapvertrek van 18 m²) conform artikel 3.29 Eerste en tweede lid:

- Verblijfsgebied 0,9 dm³/s/m²
- Verblijfsruimte 0,7 dm³/s/m²

Uitgaande van de hoogste waarde komt dit neer op een luchtverversing van 58,3 m³ / uur

De door ons geadviseerde en aangeboden Zehnder RPMe og. dakventilators hebben een minimale ventilatiecapaciteit van 100 m³/h bij een druk van 10 Pa en zullen door ons worden ingeregeld op ca 60 m³.

Vertrouwende u hiermee voldoende uitleg te hebben gegeven,

met vriendelijke groet,
Bonarius Installatietechniek bv

[REDACTED]

Bonarius Installatietechniek is onderdeel van de Scheffer & Sminia Groep: